

ფარის ნომერი	DB-2	მე-2 სართული
ფარის დაცვის კლასი	II(IP-30)	

ჯგუფის	დადგმ. სიმძლ.	კოეფიცი.	მოთ. სიმძლ.	დენი			ავტომატის	კაბელის				ძაბვის	მომხმარებლის
N	კვტ.	CF	კვტ.	L1	L2	L3	ტიპი	ტიპი	გრძ/მ	წვერი	კვეთი მმ²	კარგვა %	ადგილმდებარეობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S-1	11,14	0,90	10,03	19,06			50/3/C	NYM	20	5	10,0		გენერატორიდან მომავალი კვება მე-2 სართული
UF2.1	1,20			5,22			16/1/C	NYM	50	3	2,5	2,0	საკრედიტოს სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF2.2	1,20				5,22		16/1/C	NYM	50	3	2,5	2,0	საკრედიტოს სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF2.3	1,20					5,22	16/1/C	NYM	60	3	2,5	2,4	საკრედიტოს სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF2.4	1,20			5,22			16/1/C	NYM	60	3	2,5	2,4	საკრედიტოს სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF2.5	1,20				5,22		16/1/C	NYM	70	3	2,5	2,8	საკრედიტოს სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF2.6	1,20					5,22	16/1/C	NYM	70	3	2,5	2,8	გაყიდვების ჯგუფის სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF2.7	1,00			4,34			16/1/C	NYM	70	3	2,5	2,3	შეხვედრების ოთახების სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF2.8	0,80				3,48		16/1/C	NYM	60	3	2,5	1,8	რეგ. დირექტორის და მოადგილეების სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF2.9	0,60					2,61	16/1/C	NYM	10	3	2,5	0,2	საკომუტაციო კარადის შტეფსელები
UF2.10	0,20			0,86			16/1/C	NYM	10	3	2,5	0,0	სახანძრო-უსაფრთხოების რეკის კვება
UF2.11	0,720				3,130		10/1/B	NYM	100	3	1,5	1,2	საკრედიტოს დაკორიდორის განათება
UF2.12	0,600					2,61	10/1/B	NYM	100	3	1,5	1,0	ოთახების და ტუალეტის განათება
R							16/1/C						რეზერვი

[illegible]