

ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

No		
1	ტენდერის აღწერილობა	შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს სატრანსფორმატორო ქვესადგურების გეგმიური პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დედგენილების „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების მუხლის 2 (3-4 ქვეპუნქტის) შესაბამისად“.
2	კონკრეტული დავალება	<p>1.სატრანსფორმატორო ქვესადგურის განთავისუფლება ძაბვისგან. დამიწების მოწყობა უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.</p> <p>2.სამუშაოზე დაშვების განწესის შევსება უსაფრთხოების წესების დაცვით.</p> <p>3.სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ყველა უჯრედის დასუფთავება.</p> <p>4.სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მაღალი ძაბვის მხარის პროფილაქტიკა.</p> <p>5..სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დაბალი ძაბვის მხარის პროფილაქტიკა.</p> <p>6..სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ტრანსფორმატორის პროფილაქტიკა; საჭიროების შემთხვევაში ზეთის დამატება.</p> <p>7.ტრანსფორმატორიდან ზეთის სინჯის აღება და გამზადება ლაბორატორიაში წარსადგენად.</p> <p>8.სატრანსფორმატორო ქვესადგურში მაღალი და დაბალი ძაბვის გამთიშველების დარეგულირება შეკეთება.</p> <p>9.ტრანსფორმატორისა და სხვა ყველა დანადგარის იზოლაციის გაზომვა სატრანსფორმატორო ქვესადგურში.</p> <p>10.სატრანსფორმატორო ქვესადგურში დაზიანებული ნაწილის შეცვლის შემდეგ სალტეების შეღებვა საჭიროების მიხედვით.</p> <p>11.სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ძაბვის ქვეშ დაყენება.</p> <p>12. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის საკეტების მოწესრიგება.</p> <p>13.დეფექტური აქტის შედგენა ქვესადგურის უსაფრთხო ექსპულატაციასთან დაკავშირებით.</p> <p>14.ყველა სამუშაო ჩატარდეს უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით.</p>
3	მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ	მსგავსი სამუშაოების წარმოების მინიმუმ ხუთწლიანი გამოცდილება; მსგავსი სამუშაოების ჩატარების მინიმუმ სამი მილება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენა.
4	გადახდის პირობები	სამუშაოს დასრულების და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
5	ტენდერის ვადები	7 კალენდარული დღე

6	ხელშვერულების ვადები	60 სამუშაო დღე
7	საგარანტიო პირობები	1 წლიანი გარანტია
8	საკონტაქტო პირი	რამაზ ბურდილაძე ტ.:577 10 55 81
9	სხვა	<p>სამუშაოები უნდა ჩატარდეს: ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის სრული დაცვით.</p> <p>სამუშაოები ქვესადგურების გამორთვისათვის საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეთანხმდეს სს „თელასი“-სთან და სს „ენერგო პრო ჯორჯია“-სთან.</p>

ინიციატორი მ. შენგელია

თარიღი 02.12.2022წ.