Appendix K
ГОСТ Р 21.1101-2013

მასალათა სპეციფიკაცია, სამუშაოთ ჩამონათალი

ფორმა-7

კომენტარი:
ეს სპეციფიკაცია არ შეიცავს ყველა საჭირო მასალას და სამუშაოს. მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული კონტრაქტორის მიერ სამუშაოს შესრულების შესაფასებელი დოკუმენტების მომზადებისას.

პოზ.	სიმბოლო	აღწერა	განზ.	სულ.
		აგრეგატები		
1		სასმელი წყლის სატუმბი სადგური, სიხშირული მართვით 0.5ლ/წმ 40მ.	ც	1
2		სანიღვრე ტუმბო, ჩასაძირუ ტიპის, 3ლ/წმ 10მ. 1~ 220 V / 50 Hz	ც	1
3		საცირკულაციო ტუმბო, ცხელი წყლისთვის, 0,25 ლ/წმ 6მ. 1~ 220 V / 50 Hz	ც	1
4		ცხელი წყლის მოცულობითი ავზი500 L, ელექტრო ტენით 6KW	ც	1
		წყალმომარაგების მილები		
1		მილი, ПП-Р, სასმელი წყალი, н.Д-20, в.Д-16.2, e n -1.9, SDR 11	მ	45
2		მილი, ПП-Р, სასმელი წყალი, н.Д-32, в.Д-26.2, e/n-2.9, SDR 11	მ	30
3		მილი, ПП-Р, სასმელი წყალი, н.Д-40, в.Д-31.1, e/n-4,5 SDR 9.0	მ	40
4		მილი, ПП-Р, ცხელი წყალი, н.Д-20, в.Д-16.2, e n -1.9, SDR 11	მ	26
5		მილი, ПП-Р, ცხელი წყალი, н.Д-25, в.Д-20.4, e/n-2.3, SDR 11	მ	27
6		მილი, ПП-Р, ცხელი წყალი, н.Д-32, в.Д-26.2, e/n-2.9, SDR 11	მ	30
7		მილი, ПП-Р, ცხელი წყლის ცირკულაცია, н.Д-20, в.Д-16.2, e n -1.9, SDR 11	მ	27
8		მილი, ПП-Р, ცხელი წყლის ცირკულაცია, н.Д-25, в.Д-20.4, e/n-2.3, SDR 11	მ	30
9		კანალიზაციის სწორი მილი, PVC, D50 მმ , ნაცრისფერი.	მ	28

10		კანალიზაციის სწორი მილი, PVC, D110 მმ , ნაცრისფერი.	მ	25
		ფასონური ნაწილები		
1		ტრაპი, საპირპარეშოსთვის სიფონით, დეკორატიული D50 მმ.	ც	4
2		მუხლი 90°, კანალიზაციის მილის, PVC, D110 მმ , ნაცრისფერი.	ც	10
3		მუხლი 45°, კანალიზაციის მილის, PVC, D110 მმ , ნაცრისფერი.	ც	5
4		სამკაპი 90° კანალიზაციის მილის, PVC, D110x110 მმ , ნაცრისფერი.	ც	5
5		სამკაპი 45° კანალიზაციის მილის, PVC, D110x110 მმ , ნაცრისფერი.	ც	9
6		სამკაპი 90° კანალიზაციის მილის, PVC, D110x50 მმ , ნაცრისფერი.	ც	2
7		სამკაპი 45° კანალიზაციის მილის, PVC, D110x50 მმ , ნაცრისფერი.	ც	5
8		მუხლი 90°, კანალიზაციის მილის, PVC, D50 მმ , ნაცრისფერი.	ც	9
9		მუხლი 45°, კანალიზაციის მილის, PVC, D50 მმ , ნაცრისფერი.	ც	14
10		სამკაპი 45° კანალიზაციის მილის, PVC, D50x50 მმ , ნაცრისფერი.	ც	6
11		გადამყვანი, კანალიზაციის მილის, PP-R, D50x110 მმ.	ც	2
12		მუხლი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	22
13		მუხლი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D32 მმ.	ც	1
14		მუხლი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D40 მმ.	ც	3
15		სამკაპი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	2
16		სამკაპი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D32 მმ.	ც	4
17		სამკაპი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D40 მმ.	ც	2

18		სამკაპი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D32x20 მმ.	ც	17
19		სამკაპი 90°, ცივი წყლის მილის, PP-R, D40x32 მმ.	ც	1
20		გადამყვანი, ცივი წყლის მილის, PP-R, D32x20 მმ.	ც	4
21		გადამყვანი, ცივი წყლის მილის, PP-R, D40x32 მმ.	ც	1
22		მუხლი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	15
23		მუხლი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D25 მმ.	ც	3
24		მუხლი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D32 მმ.	ც	1
25		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	2
26		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D25 მმ.	ც	3
27		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D32 მმ.	ც	2
28		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D25x20 მმ.	ც	7
29		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D32x25 მმ.	ც	1
30		გადამყვანი, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D25x20 მმ.	ც	3
31		გადამყვანი, ცხელი წყლის მილის, PP-R, D32x25 მმ.	ც	1
32		მუხლი 90°, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	4
33		მუხლი 90°, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D25 მმ.	ც	1
34		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D20 მმ.	ც	1
35		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D25 მმ.	ც	2
36		სამკაპი 90°, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D25x20 მმ.	ც	1
37		გადამყვანი, ცხელი წყლის ცირკულაციის მილის, PP-R, D25x20 მმ.	ც	1