

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“  
კომერციულ დირექტორს  
ბატონ გიორგი სვანიშვილს


ისანი-სამგორის ბიზნეს ცენტრის მენეჯერის  
ლევან ქურდიანის

ს ა მ ს ა ხ უ რ ე ო ზ რ ი ვ ი      ბ ა რ ა თ ი

განცხადების IN22-0657643 განხილვის შედეგად გაცნობებთ, რომ თამაზ პაპიაშვილის ქუჩაზე გამავალი წყალარინების ქსელზე ამ ეტაპზე გაბიდვნა არ ფიქსირდება, ვინაიდან აღნიშნული ქსელი არის ხანდაზმული და ამორტიზირებული, აქვს ჟონვები და მოსახლეობასთან ხდება წყლის შედიწება. არის ზარალის რისკი. ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა თანდართული სქემატური ნახაზის მიხედვით შეიცვალოს წყალარინების ქსელი (D=250 მმ. L=80 გრძ. მ. D=100 მმ. L=30 გრძ. მ.)

ისანი-სამგორის ბიზნეს ცენტრის წყალარინების ინჟინერი  
გოგა ხუციშვილი

ისანი-სამგორის ბიზნეს ცენტრის მენეჯერი  
ლევან ქურდიანი



05.07.2022 წ.



