











Схема прегледоводов и придоров



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Кран шаровый | | Обратный клапан |
| | Нажежная заблужка с пневмо приводом | | Кран шаровый с пневмо приводом |
| | pH-Метр | | Нажежная заблужка с ручным приводом |
| | Изоляция трубопроводов | | Кран пробковый с пневмо приводом |
| | Переход фланцевый | | Переход сварной |
| | Кран сегментный с пневмо приводом | | Компенсатор |
| | Датчик плотности(КИП) | | Датчик pH(КИП) |
| | Датчик расхода(КИП) | | Радиоизотопный пульсометр |
| | Уровнемер | | Уровнемер |
| | Датчик давления | | Датчик давления с выносной диафрагмой |
| | Датчик давления(КИП) | | Ротаметр с переключателем(КИП) |

Условные обозначения линий

| | | |
|---|---|--|
|  | — | (PFT)–Пульпопроводы |
|  | — | (WPR)–Осветленная вода |
|  | — | (WFR)–Вода на салыниковые уплотнения |
|  | — | (PFT)–Пульпопроводы <u>(RMG)</u> |
|  | — | (WPR)–Осветленная вода <u>(RMG)</u> |
|  | — | (WFR)–Вода на салыниковые уплотнения (RMG) |
|  | — | (WPR)–Питьевая вода <u>(RMG)</u> |
|  | — | Связь КИП и ЭРА |



Примечание:
Все сигналы контроля измерительных приборов должны сводиться в шкаф управления (СРУ), а так же сигналы выдвоба должны регулировать запорно регулировую арматуру.
На данной схеме ПИД линии (---) указаны принципиальные зависимости органов управления от измерительных приборов

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------|-------|------|--|-------|------------------|--------|
| | | | | | | 596 - ТХ2 | | | |
| | | | | | | "Модернизация участка сущения обогащательной фабрики #2 Магнечин, АО "ГМК Саррер". | | | |
| Изм. | Коллук | Лист | №док | Подп. | Дата | Реконструкция оборудования и коммуникаций в области сущестелтей. | Станд | Лист | Листов |
| | | | | | | | РП | 2 | |
| ГИП | | Акчиенко ВВ | | | | | Р&Д | TOO-"ANT-Проект" | |
| Выполнил | | Мирошнченко | | | | | | | |
| Проверил | | Акчиенко ВВ | | | | | | | |