დასახელება	DB-HVAC
დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	141.45
მოთხოვნილი აქტიური სიმძლავრე კვტ	141.45
მოთხოვნილი დენი ა	239
მკვებავი კაბელი	N2XH 5X120
ამომრთველი ავტომატი	MCCB 250A/ 15 KA

დანიშნულება	კვლეი	ფაზების რაოდენობა	ქსელის ძაბვა	ძაბვა 3	კაბელის იზოლაციის ნაირსახეობა	დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	cosφ	tgφ	sinφ	დადგმული სიმძლავრე კვა	ფაზა: სფარდნული ობანაცემცა ობანეგზ d	დადგმული ა ენერგ	ენერგიის ეკონომიკურ	ენერგეტიკული ეფექტიანობა	ეფექტიანობა	მოთხოვნილი სიმძლავრე	მოთხოვნილი დენი ა	მასალის წინაღობა ომი*მმ2/მ	კაბელის წინაღობა ომი	წინაღობა მ*ომ/მ	კაბელის გაანგარიში	კაბელის სიგრძე მ	კოეფიციენტი	ძაბვის ვარდნა ვოლტებში 3	ძაბვის ვარდნა პროცენტებში %	ავტომატი აპარატებისა ნომინალი
მოდინებითი გამწოვი სავენტილაციო სისტემა N1	QF-1	3	1.73	380	N2XH	40	0.85	0.62	0.53	47.06	21.07	71.5	1	40	21.07	47.06	71	0.0225	0.05	0.08	25	50	1	2.8855	0.759	100
VRF გარე ბლოკი	QF-2	3	1.73	380	N2XH	38	0.85	0.62	0.53	44.71	20.02	67.9	1	38	20.02	44.71	68	0.0225	0.04	0.08	25	40	1	2.193	0.577	100
VRF გარე ბლოკი	QF-3	3	1.73	380	N2XH	25	0.85	0.62	0.53	29.41	13.17	44.7	1	25	13.17	29.41	45	0.0225	0.08	0.08	16	60	1	3.3179	0.873	63
VRF გარე ბლოკი	QF-4	3	1.73	380	N2XH	12	0.85	0.62	0.53	14.12	6.32	21.4	1	12	6.32	14.12	21	0.0225	0.15	0.08	6	40	1	2.771	0.729	32
სველი წერტილების გამწოვი ვენტილატორი	QF-5	3	1.73	380	N2XH	6	0.85	0.62	0.53	7.06	3.16	10.7	1	6	3.16	7.06	11	0.0225	0.43	0.08	2.5	48	1	3.9598	1.042	16
სპლიტ კონდენციონერის გარე ბლოკი	QF-6	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.75	0.88	0.66	2.00	0.99	9.1	1	1.5	0.99	2.00	9	0.0225	0.36	0.08	2.5	40	2	4.9476	2.249	16
სპლიტ კონდენციონერის გარე ბლოკი	QF-7	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.75	0.88	0.66	2.00	0.99	9.1	1	1.5	0.99	2.00	9	0.0225	0.56	0.08	2.5	62	2	7.6687	3.486	16
სპლიტ კონდენციონერის გარე ბლოკი	QF-8	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.75	0.88	0.66	2.00	0.99	9.1	1	1.5	0.99	2.00	9	0.0225	0.57	0.08	2.5	63	2	7.7924	3.542	16
რეზერვი	QF-9	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.75	0.88	0.66	2.00	0.99	9.1	1	1.5	0.99	2.00	9	0.0225	0.00	0.08	2.5	0	2	0	0.000	16
1 სართულის ტექ.ოთახის კასეტური ფენკოილი	QF-10	1	1.00	220	N2XH	0.3	0.75	0.88	0.66	0.40	0.20	1.8	1	0.3	0.20	0.40	2	0.0225	0.45	0.08	1.5	30	2	1.233	0.560	10
1 სართულის არხული ვენტილატორი	QF-11	1	1.00	220	N2XH	0.3	0.75	0.88	0.66	0.40	0.20	1.8	1	0.3	0.20	0.40	2	0.0225	0.36	0.08	2.5	40	2	0.9895	0.450	16
1 სართულის არხული ფენკოილები	QF-12	1	1.00	220	N2XH	1	0.75	0.88	0.66	1.33	0.66	6.1	1	1	0.66	1.33	6	0.0225	0.33	0.08	2.5	37	2	3.051	1.387	16

1 სართულის არხული ფენკოილები	QF-13	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.75	0.88	0.66	1.00	0.50	4.5	1	0.75	0.50	1.00	5	0.0225	0.50	0.08	2.5	56	2	3.4633	1.574	16
1 სართულის არხული ფენკოილები	QF-14	1	1.00	220	N2XH	1	0.75	0.88	0.66	1.33	0.66	6.1	1	1	0.66	1.33	6	0.0225	0.63	0.08	2.5	70	2	5.7722	2.624	16
1 სართულის არხული ფენკოილები	QF-15	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.75	0.88	0.66	1.00	0.50	4.5	1	0.75	0.50	1.00	5	0.0225	0.81	0.08	2.5	90	2	5.566	2.530	16
1 სართულის არხული ფენკოილები	QF-16	1	1.00	220	N2XH	1	0.75	0.88	0.66	1.33	0.66	6.1	1	1	0.66	1.33	6	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	6.0195	2.736	16
1 სართულის არხული ფენკოილები	QF-17	1	1.00	220	N2XH	1	0.75	0.88	0.66	1.33	0.66	6.1	1	1	0.66	1.33	6	0.0225	0.81	0.08	2.5	90	2	7.4214	3.373	16
2 სართულის ტექ.ოთახის კასეტური ფენკოილი	QF-18	1	1.00	220	N2XH	0.3	0.75	0.88	0.66	0.40	0.20	1.8	1	0.3	0.20	0.40	2	0.0225	0.38	0.08	1.5	25	2	1.0275	0.467	10
2 სართულის კასეტური ფენკოილი	QF-19	1	1.00	220	N2XH	0.3	0.75	0.88	0.66	0.40	0.20	1.8	1	0.3	0.20	0.40	2	0.0225	0.53	0.08	1.5	35	2	1.4386	0.654	10
2 სართულის არხული ფენკოილი	QF-20	1	1.00	220	N2XH	1	0.75	0.88	0.66	1.33	0.66	6.1	1	1	0.66	1.33	6	0.0225	0.42	0.08	2.5	47	2	3.8756	1.762	16
2 სართულის არხული ფენკოილი	QF-21	1	1.00	220	N2XH	1	0.75	0.88	0.66	1.33	0.66	6.1	1	1	0.66	1.33	6	0.0225	0.57	0.08	2.5	63	2	5.195	2.361	16
2 სართულის არხული ფენკოილი	QF-22	1	1.00	220	N2XH	1	0.75	0.88	0.66	1.33	0.66	6.1	1	1	0.66	1.33	6	0.0225	0.68	0.08	2.5	75	2	6.1845	2.811	16
2 სართულის არხული ფენკოილი	QF-23	1	1.00	220	N2XH	1	0.75	0.88	0.66	1.33	0.66	6.1	1	1	0.66	1.33	6	0.0225	0.72	0.08	2.5	80	2	6.5968	2.999	16
2 სართულის არხული ფენკოილი	QF-24	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.75	0.88	0.66	1.00	0.50	4.5	1	0.75	0.50	1.00	5	0.0225	0.90	0.08	2.5	100	2	6.1845	2.811	16
2 სართულის არხული ფენკოილი	QF-25	1	1.00	220	N2XH	1	0.75	0.88	0.66	1.33	0.66	6.1	1	1	0.66	1.33	6	0.0225	0.57	0.08	2.5	63	2	5.195	2.361	16
2 სართულის არხული ფენკოილი	QF-26	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.75	0.88	0.66	0.67	0.33	3.0	1	0.5	0.33	0.67	3	0.0225	0.65	0.08	2.5	72	2	2.9685	1.349	16
2 სართულის არხული ფენკოილი	QF-27	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.75	0.88	0.66	1.00	0.50	4.5	1	0.75	0.50	1.00	5	0.0225	0.64	0.08	2.5	71	2	4.391	1.996	16
2 სართულის არხული ფენკოილი	QF-28	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.75	0.88	0.66	1.00	0.50	4.5	1	0.75	0.50	1.00	5	0.0225	0.74	0.08	2.5	82	2	5.0713	2.305	16