

1 სართული N28 ოთახის როზეტი	QF-11	1	1.00	220	N2XH	2	0.9	0.48	0.44	2.22	0.87	10.1	1	2	0.87	2.22	10	0.0225	0.41	0.08	2.5	46	2	7.5597	3.436	16
1 სართული N28 ოთახის როზეტი	QF-12	1	1.00	220	N2XH	2	0.9	0.48	0.44	2.22	0.87	10.1	1	2	0.87	2.22	10	0.0225	0.40	0.08	2.5	44	2	7.231	3.287	16
1 სართული N28 ოთახის როზეტი	QF-13	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.38	0.08	2.5	42	2	0.6902	0.314	16
1 სართული N25 ოთახის როზეტი	QF-14	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.43	0.08	2.5	48	2	0.7888	0.359	16
1 სართული N25 ოთახის თერმექსის ელ.მომარაგება	QF-15	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.9	0.48	0.44	1.67	0.65	7.6	1	1.5	0.65	1.67	8	0.0225	0.44	0.08	2.5	49	2	6.0395	2.745	16
1 სართული N26 ოთახის როზეტი	QF-16	1	1.00	220	N2XH	2	0.9	0.48	0.44	2.22	0.87	10.1	1	2	0.87	2.22	10	0.0225	0.40	0.08	2.5	44	2	7.231	3.287	16
1 სართული N27 ოთახის როზეტი	QF-17	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.37	0.08	2.5	41	2	0.6738	0.306	16
1 სართული N31 ოთახის როზეტი	QF-18	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.32	0.08	2.5	36	2	0.5916	0.269	16
1 სართული N29 ოთახის როზეტი	QF-19	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	0.38	0.08	2.5	42	2	1.3805	0.627	16
1 სართული N30 ოთახის როზეტი	QF-20	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.29	0.08	2.5	32	2	0.5259	0.239	16
1 სართული N37 ოთახის როზეტი	QF-21	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.43	0.08	2.5	48	2	0.7888	0.359	16
1 სართული N35 ოთახის როზეტი	QF-22	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.44	0.08	2.5	49	2	1.8119	0.824	16
1 სართული N41 ოთახის როზეტი	QF-23	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.59	0.08	2.5	66	2	1.0846	0.493	16
1 სართული N44 ოთახის როზეტი	QF-24	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.68	0.08	2.5	76	2	1.249	0.568	16
1 სართული N15 ოთახის როზეტი	QF-25	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.41	0.08	2.5	46	2	1.7009	0.773	16
1 სართული N11 ოთახის როზეტი	QF-26	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.44	0.08	2.5	49	2	0.8053	0.366	16
1 სართული N13 ოთახის როზეტი	QF-27	1	1.00	220	N2XH	0.8	0.9	0.48	0.44	0.89	0.35	4.0	1	0.8	0.35	0.89	4	0.0225	0.37	0.08	2.5	41	2	2.6952	1.225	16
1 სართული N12 ოთახის როზეტი	QF-28	1	1.00	220	N2XH	0.8	0.9	0.48	0.44	0.89	0.35	4.0	1	0.8	0.35	0.89	4	0.0225	0.48	0.08	2.5	53	2	3.484	1.584	16
1 სართული N10 ოთახის როზეტი	QF-29	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	0.50	0.08	2.5	56	2	1.8406	0.837	16

1 სართული N34 ოთახის როზეტი	QF-30	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	0.48	0.08	2.5	53	2	1.742	0.792	16
1 სართული N09 ოთახის როზეტი	QF-31	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.48	0.08	2.5	53	2	0.871	0.396	16
1 სართული N08 ოთახის როზეტი	QF-32	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	0.50	0.08	2.5	56	2	0.9203	0.418	16
1 სართული N03 ოთახის როზეტი	QF-33	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.81	0.08	2.5	90	2	7.3953	3.362	16
1 სართული N03 ოთახის როზეტი	QF-34	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	2.6993	1.227	16
1 სართული ელ.კარების ელ.მომარაგება	QF-35	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.64	0.08	2.5	71	2	2.917	1.326	16
1 სართული ელ.კარების ელ.მომარაგება	QF-36	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.68	0.08	2.5	76	2	3.1225	1.419	16
0 სართული პაკინგის მანქანის ელ.დამტენი	QF-37	3	1.73	380	N2XH	9	0.9	0.48	0.44	10.00	3.92	15.2	1	9	3.92	10.00	15	0.0225	0.28	0.08	4	50	1	3.8723	1.019	25
0 სართული პაკინგის მანქანის ელ.დამტენი	QF-38	3	1.73	380	N2XH	9	0.9	0.48	0.44	10.00	3.92	15.2	1	9	3.92	10.00	15	0.0225	0.28	0.08	4	50	1	3.8723	1.019	25