

დასახელება	DB-UPS2
დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	18.88
მოთხოვნილი აქტიური სიმძლავრე კვტ	18.88
მოთხოვნილი დენი ა	32
მკვებავი კაბელი	N2XH 5X10
ამომრთველი ავტომატი	MCB C 50A /6KA

დანიშნულება	იმღჯე	ფაფენბააა იცეცეცე	ენეენე იააენე	ნ ენენ	ფანენიფაენ იააენენ	ენენ ნენენენი	ფაა	ფა	ფაა	ენ ნენენენი	ფაა	ენენენ	ენენენენენ	ფაენენენი	ფაენენენი	ენენენენი	ენენენენენ	ფაენენენი	ფაენენენი	ენენენენი	ენენენენენ	ენენენენი	ენენენენი	ენენენენი	ენენენენი	
2 სართულის N26 ოთხის როზეტები	QF-1	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.9	0.48	0.44	0.83	0.33	3.8	1	0.75	0.33	0.83	4	0.0225	0.60	0.08	2.5	67	2	4.1291	1.877	16
2 სართულის N25 ოთხის როზეტები	QF-2	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.54	0.08	2.5	60	2	2.4651	1.121	16
2 სართულის N24 ოთხის როზეტები	QF-3	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.9	0.48	0.44	0.83	0.33	3.8	1	0.75	0.33	0.83	4	0.0225	0.55	0.08	2.5	61	2	3.7593	1.709	16
2 სართულის N23 ოთხის როზეტები	QF-4	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.61	0.08	2.5	68	2	2.7938	1.270	16
2 სართულის N22 ოთხის როზეტები	QF-5	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.9	0.48	0.44	0.83	0.33	3.8	1	0.75	0.33	0.83	4	0.0225	0.61	0.08	2.5	68	2	4.1907	1.905	16
2 სართულის N21 ოთხის როზეტები	QF-6	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.64	0.08	2.5	71	2	2.6253	1.193	16
2 სართულის N20 ოთხის როზეტები	QF-7	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.67	0.08	2.5	74	2	2.7363	1.244	16
2 სართულის N19 ოთხის როზეტები	QF-8	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.70	0.08	2.5	78	2	2.8842	1.311	16
2 სართულის N18 ოთხის როზეტები	QF-9	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.73	0.08	2.5	81	2	2.9951	1.361	16
2 სართულის N17 ოთხის როზეტები	QF-10	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.78	0.08	2.5	87	2	3.217	1.462	16
2 სართულის N16 ოთხის როზეტები	QF-11	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.78	0.08	2.5	87	2	3.217	1.462	16
2 სართულის N15 ოთხის როზეტები	QF-12	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.78	0.08	2.5	87	2	3.217	1.462	16

2 სართულის N14 ოთხის როზეტები	QF-13	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.77	0.08	2.5	86	2	3.18	1.445	16
2 სართულის N13 ოთხის როზეტები	QF-14	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.80	0.08	2.5	89	2	3.2909	1.496	16
2 სართულის N9 ოთხის როზეტები	QF-15	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.81	0.08	2.5	90	2	3.3279	1.513	16
2 სართულის N8 ოთხის როზეტები	QF-16	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.9	0.48	0.44	0.83	0.33	3.8	1	0.75	0.33	0.83	4	0.0225	0.86	0.08	2.5	95	2	5.8546	2.661	16
2 სართულის N02 ოთხის როზეტები	QF-17	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.89	0.08	2.5	99	2	3.6607	1.664	16
2 სართულის N03 ოთხის როზეტები	QF-18	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.86	0.08	2.5	96	2	3.5498	1.614	16
2 სართულის N10 ოთხის როზეტები	QF-19	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.75	0.08	2.5	83	2	3.0691	1.395	16
2 სართულის N11 ოთხის როზეტები	QF-20	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.9	0.48	0.44	0.83	0.33	3.8	1	0.75	0.33	0.83	4	0.0225	0.71	0.08	2.5	79	2	4.8686	2.213	16
1 სართულის N12 ოთხის როზეტები	QF-21	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.73	0.08	2.5	81	2	8.3198	3.782	16
რეზერვი	QF-22	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	2.5	0	2	0	0.000	16
რეზერვი	QF-23	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	2.5	0	2	0	0.000	16
რეზერვი	QF-24	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	2.5	0	2	0	0.000	16
2 სართულის N32 ოთახის განათება	QF-25	1	1.00	220	N2XH	0.07	0.9	0.48	0.44	0.08	0.03	0.4	1	0.07	0.03	0.08	0	0.0225	1.11	0.08	1.5	74	2	0.7082	0.322	10
2 სართულის N41 ოთახის განათება	QF-26	1	1.00	220	N2XH	0.21	0.9	0.48	0.44	0.23	0.09	1.1	1	0.21	0.09	0.23	1	0.0225	1.64	0.08	1.5	109	2	3.1294	1.422	10
2 სართულის N43 ოთახის განათება	QF-27	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.10	0.08	1.5	73	2	1.1976	0.544	10
2 სართულის N44 45 ოთახის განათება	QF-28	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	0.99	0.08	1.5	66	2	3.6093	1.641	10
2 სართულის N46 ოთახის განათება	QF-29	1	1.00	220	N2XH	0.17	0.9	0.48	0.44	0.19	0.07	0.9	1	0.17	0.07	0.19	1	0.0225	1.29	0.08	1.5	86	2	1.9988	0.909	10
2 სართულის N47 ოთახის განათება	QF-30	1	1.00	220	N2XH	0.36	0.9	0.48	0.44	0.40	0.16	1.8	1	0.36	0.16	0.40	2	0.0225	2.30	0.08	1.5	153	2	7.5303	3.423	10
2 სართულის N06 N05 ოთახის განათება	QF-31	1	1.00	220	N2XH	0.14	0.9	0.48	0.44	0.16	0.06	0.7	1	0.14	0.06	0.16	1	0.0225	1.62	0.08	1.5	108	2	2.0671	0.940	10

2 სართულის N03 ოთახის განათება	QF-32	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.50	0.08	1.5	100	2	1.3672	0.621	10
2 სართულის N02 ოთახის განათება	QF-33	1	1.00	220	N2XH	0.04	0.9	0.48	0.44	0.04	0.02	0.2	1	0.04	0.02	0.04	0	0.0225	1.52	0.08	1.5	101	2	0.5523	0.251	10
2 სართულის N27 ოთახის განათება	QF-34	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	2.45	0.08	1.5	163	2	8.9139	4.052	10
2 სართულის N26 ოთახის განათება	QF-35	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.10	0.08	1.5	73	2	1.1976	0.544	10
2 სართულის N25 ოთახის განათება	QF-36	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.13	0.08	1.5	75	2	1.2304	0.559	10
2 სართულის N24 ოთახის განათება	QF-37	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.19	0.08	1.5	79	2	1.2961	0.589	10
2 სართულის N23 ოთახის განათება	QF-38	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.23	0.08	1.5	82	2	1.3453	0.611	10
2 სართულის N22 ოთახის განათება	QF-39	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.28	0.08	1.5	85	2	1.3945	0.634	10
2 სართულის N21 ოთახის განათება	QF-40	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.35	0.08	1.5	90	2	1.4765	0.671	10
2 სართულის N20 ოთახის განათება	QF-41	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.40	0.08	1.5	93	2	1.5257	0.694	10
2 სართულის N19 ოთახის განათება	QF-42	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.44	0.08	1.5	96	2	1.575	0.716	10
2 სართულის N18 ოთახის განათება	QF-43	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.49	0.08	1.5	99	2	1.6242	0.738	10
2 სართულის N17 ოთახის განათება	QF-44	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.53	0.08	1.5	102	2	1.6734	0.761	10
2 სართულის N16 ოთახის განათება	QF-45	1	1.00	220	N2XH	0.18	0.9	0.48	0.44	0.20	0.08	0.9	1	0.18	0.08	0.20	1	0.0225	1.85	0.08	1.5	123	2	3.0269	1.376	10
2 სართულის N15 ოთახის განათება	QF-46	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.59	0.08	1.5	106	2	1.739	0.790	10
2 სართულის N14 ოთახის განათება	QF-47	1	1.00	220	N2XH	0.05	0.9	0.48	0.44	0.06	0.02	0.3	1	0.05	0.02	0.06	0	0.0225	1.25	0.08	1.5	83	2	0.5674	0.258	10
2 სართულის N13 ოთახის განათება	QF-48	1	1.00	220	N2XH	0.05	0.9	0.48	0.44	0.06	0.02	0.3	1	0.05	0.02	0.06	0	0.0225	1.29	0.08	1.5	86	2	0.5879	0.267	10
2 სართულის N09 ოთახის განათება	QF-49	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.50	0.08	1.5	100	2	1.3672	0.621	10
2 სართულის N08 ოთახის განათება	QF-50	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.55	0.08	1.5	103	2	1.4082	0.640	10

2 სართულის N11 ოთახის განათება	QF-51	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	1.59	0.08	1.5	106	2	2.8984	1.317	10
2 სართულის N12 ოთახის განათება	QF-52	1	1.00	220	N2XH	0.08	0.9	0.48	0.44	0.09	0.03	0.4	1	0.08	0.03	0.09	0	0.0225	1.25	0.08	1.5	83	2	0.9078	0.413	10
2 სართულის N10 ოთახის განათება	QF-53	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	2.61	0.08	1.5	174	2	9.5154	4.325	10
2 სართულის N29 ოთახის განათება	QF-54	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	1.47	0.08	1.5	98	2	2.6796	1.218	10
2 სართულის N30 ოთახის განათება	QF-55	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	1.29	0.08	1.5	86	2	2.3515	1.069	10
2 სართულის N07 ოთახის განათება	QF-56	1	1.00	220	N2XH	0.44	0.9	0.48	0.44	0.49	0.19	2.2	1	0.44	0.19	0.49	2	0.0225	2.43	0.08	1.5	162	2	9.7451	4.430	10
2 სართულის N07 ოთახის განათება	QF-57	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	2.37	0.08	1.5	158	2	8.6404	3.927	10
2 სართულის N07 N04 ოთახის განათება	QF-58	1	1.00	220	N2XH	0.7	0.9	0.48	0.44	0.78	0.31	3.5	1	0.7	0.31	0.78	4	0.0225	3.92	0.08	1.5	261	2	24.978	11.354	10
2 სართულის N01 N28 ოთახის განათება	QF-59	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.41	0.08	1.5	94	2	1.2851	0.584	10
სახურავის სართული კიბის უჯრედის განათება	QF-60	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.34	0.08	1.5	89	2	1.2168	0.553	10
სახურავის სართული კიბის უჯრედის განათება	QF-61	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	1.59	0.08	1.5	106	2	5.7968	2.635	10