

მკვეთი ხაზის აღნიშვნა და მოწაყვები

შემოყვანი ავტომატის მოწაყვები

დამსავი ავტომატის მოწაყვები

ჯგუფური ხაზის საღებავის რაოდენობა და კვეთი

მესამე სართული

მსირა ღარბაზი

ელ. გამანაწილებელი ფარი - 3F/G/DB-5	
ზომა	36 მოდულზე
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდი
დაცვის კლასი	IP40
დადგენილი სიმძლავრე P _დ	41,0კვტ
საანგარიშო სიმძლავრე P _ს	28,0კვტ
საანგარიშო დენი I _ს	47,0ა
სიმძლ/ კოეფიციენტი cosφ	0,9
სისტემა	3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S

PE N L1 L2 L3
მბ.№G-26 N2XH 1(5x25)mm²
L=45,0m. U=0,7%

MCB
63A/3P/6kA

3x2A

HL HL HL HL

MCB-C/10A/IP

A1
A2

KM
16A

NHXMH (1,5+3x1,5)მმ²

MCB-C/10A/IP

A1
A2

KM
16A

NHXMH (2x1,5)მმ²

MCB-C/10A/IP

A1
A2

KM
16A

NHXMH (2x1,5)მმ²

MCB-C/10A/IP

A1
A2

KM
16A

NHXMH (3x1,5)მმ²

MCB-C/10A/IP

A1
A2

KM
16A

NHXMH (3x1,5)მმ²

MCB-C/25A/4P/30MA

MCB-C/16A/IP

MCB-C/16A/IP

MCB-C/16A/IP

MCB-C/16A/IP

MCB-C/16A/IP

MCB-C/16A/IP

MCB-C/16A/IP

MCB-C/32A/3P

MCB-C/40A/3P

MCB-C/32A/3P

MCB-C/16A/IP

N2XH 1(5x6)მმ² - Ø40მმ
L=6,0m U=0,3%

N2XH 1(5x6)მმ² - Ø40მმ
L=35,0m U=0,5%

4F/G/DB-6/E.1 -
N2XH 1(5x4)მმ² - Ø25მმ
L=6,0m U=0,1%

N2XH 1(5x4)მმ² - Ø25მმ
L=6,0m U=0,1%

პროექტორი/აღმ.				E																	
№№№	QF1			QF2		QF3		QF4	QF5		QF6	QF7	QF8	QF9	QF10	QF11	QF12	QF13	QF14	QF15	QF16
ჯგუფის №				3F/G/DB-5/L1		3F/G/DB-5/L2		3F/G/DB-5/L3			3F/G/DB-5/S1	3F/G/DB-5/S2	3F/G/DB-5/S3	3F/G/DB-5/S4			3F/G/DB-5/E.1	3F/G/DB-5/E.2	4F/G/DB-5/E.1	3F/G/DB-5/E.3	
დადგ/სიმძლავრე(kW)				0,08		0,35		0,03			2,0	2,0	2,0	2,0			10,0	15,5	6,0	8,0	
საანგ/სიმძლავრე(kW)				0,08		0,35		0,03			2,0	2,0	2,0	2,0			8,0	11,0	5,0	6,0	
ძაბვა (V)	400			230		230		230			230	230	230	230			400	400	400	400	
საანგარიშო დენი (A)																	15,0	20,0	9,0	10,0	
დანიშნულება	შემყვანი ავტომატული	ფაზების ინდიკატორი	ჩამართველი ნიშნ. +0,80	ავარიული განათება, სთავსო 2 მს/ღარბაზის ფოიე ნიშნ. +4,88	ჩამართველი ნიშნ. +0,80	განათება, სთავსო 2 მს/ღარბაზის ფოიე ნიშნ. +4,88	ჩამართველი ნიშნ. +0,80	განათება, სთავსო 2 მს/ღარბაზის ფოიე ნიშნ. +4,88	სათადარიგო		სამგზავსო რუზებები სთავსო 1 მს/ღარბი	სამგზავსო რუზებები სთავსო 1 მს/ღარბი	სამგზავსო რუზებები სთავსო 1 მს/ღარბი	სამგზავსო რუზებები სთავსო 2	სათადარიგო	სათადარიგო	პ.გ.ფ.№4F/G/DB-5 სთავსო 4' საოპერატორო ნიშნული +9,00	პ.გ.ფ.№4F/G/DB-6 ნიშნ. +9,00. დარბაზი ლიბეზი „რ-ს-5“	პ.გ.ფ.№3F/G/DB-6 საბრილიორო. ნიშნ.+4,88	პ.გ.ფ.№1F/G/DB-5 კოლი ნიშნული +0,80	სათადარიგო

თანამდებობა	გვარი	საქმიანობა	თარიღი	ქ. გუგულისის გვლვა ღაღიანის სახელობის პროფესიული ღრამბული თეატრი	სტაღი	ფურ.	ფურსლეი
პრ. მი. არ.	ლ.პეპერაია				მ.პ.	პ-44	
არ.მიმ.პ.	მ. ნათაძე				მასშაბი	ასტონიანი -აბუ-	
შეასრულა	ნ. ლონღარიძე						