



Техническое задание

на ревизию предохранителя огневого системы УРП и УПЗ резервуаров БНТ, расположенного по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, Грузия

| | |
|-----------------------|---|
| Заказчик: | ООО «БНТ» |
| Характеристика работ: | Ревизия предохранителя огневого системы УРП и УПЗ резервуаров БНТ |
| Основание: | ППР - утвержденный генеральным директором. |

Батуми 2018

Общие положения

Подрядчик предоставляет коммерческое предложение по ревизию предохранителя огневого системы УРП и УПЗ резервуаров БНТ, расположенного по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, Грузия на основании ППР.

Коммерческие предложения должны учитывать все затраты на производство данных работ. Коммерческие предложения должны содержать сроки выполнения работ и условия оплаты (возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ).

Общие указания по выполняемым работам

Подрядчик выполняет работы в сроки, требуемые по ППР, на своем оборудовании, своими инструментами и материалами предоставленными заказчиком, гарантируя их надлежащее

качество и возможность эксплуатации оборудования, согласно Правил технической эксплуатации нефтебаз.

Требования к методам производства и качеству работ, техническим характеристикам и качеству материалов

1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям документации и действующих государственных стандартов, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.
2. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85 (ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА).
3. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

Требования к Подрядчику

1. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ по поддержанию существующего порядка.
2. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.
3. По окончании работ ежемесячно предоставлять заказчику отчеты и фотографии в процессе работ и после производства работ.

Сроки

1. Срок выполнения работ: по утвержденному в БНТ графику ППР.

Результаты работы

1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ.
2. Текстовая, подписанная отчетная документация должна включать фотографии выполненных работ.

Ревизия предохранителя огневого системы УРП и УПЗ резервуаров БНТ весенне-летний период.

| Наименование участка | Тип предохранителя огневого | Количество | Период | Количество осмотра предохранителя огневого |
|---|-----------------------------|------------|--|--|
| Станция приема и перевалки керосина и автобензина | «ОП-250-АА» | 16 | 1 раз в месяц – весенне-летний период. | 16 |
| Цех приема и распределения импортируемых нефтепродуктов | «ОП-250-АА» | 18 | 1 раз в месяц – весенне-летний период. | 18 |
| Цех приема и перевалки темных | «ОП-350-АА» | 31 | 1 раз в месяц – весенне-летний период. | 31 |



| | | | | |
|---|-------------|----|--|----|
| нефтепродуктов | | | | |
| Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми» | «ОП-350-АА» | 14 | 1 раз в месяц – весенне-летний период. | 14 |
| Всего | | 79 | | 79 |

Техническое обслуживание:

В весенне-летний период профилактический осмотр предохранителя огневого осуществлять не реже одного раза в месяц.

Осмотр, чистка и промывка (замена прокладки при необходимости) кассеты предохранителя огневого проводится после демонтажа устройства, который выполняется в следующей последовательности:

- отвернуть крепления предохранителя огневого к фланцу патрубка резервуара.
- кассета подвергается чистке и промывке в растворителе с последующей сушкой.
- продуть кассету сжатым воздухом.

кассета предохранителя огневого подлежит замене при повреждении плоской и гофрированной ленты, а также при появлении трещин и вмятин на обечайке кассеты.

Перед установкой кассеты на место, подвергается осмотру уплотнительные прокладки, которые должны быть заменены в случае их повреждения.

Кассеты предохранителя огневого через 5 лет эксплуатации заменить на новые.

Ревизия предохранителя огневого системы УРП и УПЗ резервуаров БНТ осенне-зимний период.

| Наименование участка | Тип предохранителя огневого | Количество | Период | Количество осмотра предохранителя огневого |
|---|-----------------------------|------------|--|--|
| Станция приема и перевалки керосина и автобензина | «ОП-250-АА» | 16 | 2 раза в месяц – осенне-зимний период. | 32 |
| Цех приема и распределения импортируемых нефтепродуктов | «ОП-250-АА» | 18 | 2 раза в месяц – осенне-зимний период. | 36 |
| Цех приема и перевалки темных нефтепродуктов | «ОП-350-АА» | 31 | 2 раза в месяц – осенне-зимний период. | 62 |
| Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми» | «ОП-350-АА» | 14 | 2 раза в месяц – осенне-зимний период. | 28 |
| Всего | | 79 | | 158 |

Техническое обслуживание:

При отрицательной температуре окружающего воздуха – не менее одного раза в 10 дней, допускается увеличение сроков между осмотрами в осенне-зимний период до 15 дней, если в условиях эксплуатации не отмечаются отложения инея и льда.

Осмотр, чистка и промывка кассеты предохранителя огневого проводится после демонтажа устройства, который выполняется в следующей последовательности:

- отвернуть крепления предохранителя огневого к фланцу патрубка резервуара.



-кассета подвергается чистке и промывке в растворителе с последующей сушкой.
-продуть кассету сжатым воздухом.
Кассета предохранителя огневого подлежит замене при повреждении плоской и гофрированной ленты, а также при появлении трещин и вмятин на обечайке кассеты.
Перед установкой кассеты на место, подвергается осмотру уплотнительные прокладки, которые должны быть заменены в случае их повреждения.
Кассеты предохранителя огневого через 5 лет эксплуатации заменить на новые.

Примечание: Для дополнительной информации обращаетесь в управлении ООО «БНТ» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, Грузия

Составил:

Главный механик

Должность

/...../

Подпись

Каландаришвили В.

Имя, фамилия