

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევების აღმოფხვრაზე

„03” მაისი 2018 წ.

შპ.ს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის  
დირექტორს ბატონ თემურაზ კაციტაძეს

მიწის გარემობის აღმოფხვრაზე სახანძრო სამართველოს მიწის გარემობის აღმოფხვრაზე

შე, ქ. თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს დიდუბე-  
ზუღურეთის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის სახელმწიფო ზედამხედველობის  
განყოფილების უფროსმა ლევან ქეშელაშვილმა 2018 წლის 13 აპრილის № 01/161 წერილის  
საფუძველზე

სახელმწიფო ინსპექტორის სტატუსი

კომენდანტან გივი სვარიძესთან

ერთად

შემოწმებაში (გამოკვლეული) მონაწილე პირთა თანამდებობები და გვარები

ჩავატარეთ: /მდებარე: თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N 142-ში/ შენობა-ნაგებობის სახანძრო-  
ტექნიკური დეტალური შემოწმება. (გამოკვლეული)

ზედამხედველობას მიუჰურებული ობიექტის დასახელება და მისამართი

შემოწმების (გამოკვლევის) დროს გამოვლენილი სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების  
დარღვევათა აღმოფხვრის მიზნით, საქართველოს კანონის "სამოქალაქო უსაფრთხოების  
შესახებ" 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტის და 51-ე მუხლის მე-2 პუნქტის "ა"  
ქვეპუნქტის შესაბამისად წინადადება გეძლევათ შესარულოთ შემდეგი ღონისძიებები:

No	ღონისძიებების დასახელება	შესრულების ვადა	აღნიშვნა-შესრულების შესახებ (აღინიშნება მხოლოდ შესრულებული ღონისძიებები)
1	2	3	4
1.	ობიექტის თანამშრომლებს (პერსონალს) ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების, მოწყობილობების სახანძრო საშიშროების, ხანძარსა წინააღმდეგო დაცვის საშუალებების და აგრეთვე, ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში მათი მოქმედების წესების შესწავლის შესახებ.	30.07.2018 წ.	
	საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).		2

2.	<p>სახანძრო ონკანებთან მოეწყოს კარადები, ონკანები და კომპლექტდეს გამდენი სახელოებით და ლულებით. ჩატარდეს შენობის შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარა გების სისტემის მუშაუნარიანობის შემოწმება და საჭირო ების შემთხვევაში მოხდეს მისი შეკეთება.</p> <p>საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლის, მე-7 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.04.2019 წ.	
3.	<p>შენობის შიდა სახანძრო ონკანების კარადები დაინომროს .</p> <p>საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის, მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.04.2019 წ.	
4.	<p>შენობის საევაკუაციო გეგმების შესაბამისად საევაკუაციო გზებზე და გასასვლელებთან მოეწყოს საევაკუაციო გზების მაჩვენებლები. („საევაკუაციო გასასვლელი“ და გზის მიმართულების მანიშნებლები.)</p> <p>საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლის, მე-4 პუნქტი. მე-8 მუხლის, პირველი პუნქტი. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	30.08.2018 წ.	
5.	<p>მთლიანად შენობა აღიჭურვოს ხანძრის ჩაქრობის პირვე ლადი საშუალებით (ცეცხლმაქრით).</p>	30.09.2018 წ.	
6.	<p>საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-7 მუხლის, მე-3 პუნქტი (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p> <p>ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების განთავსების ადგილები აღინიშნოს სახანძრო უსაფრთხოების შესაბამისი ნიშნებით.</p>	30.09.2018 წ.	
7.	<p>საფუძველი; „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-7 მუხლის, მე-3 პუნქტი.(საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>		(2)

8.	<p>შეკეთდეს ელექტრო მეურნეობა. მოიხსნას დროებითი ელექტრო სადენები</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- კაბელის გადაბმის ღია ადგილები დაცული იქნას საიზოლაციო მასალით.</li> </ul> <p>საფუძველი: საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-9 მუხლის, პირველი პუნქტის და მე-2 პუნქტის „დ“; „ბ“; და „ვ“ ქვეპუნქტების მოთხოვნების შესაბამისად. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	30.09.2018 წ.	
----	--	---------------	--

სახანძრო უსაფრთხოების ონისმიერების შესრულება სავალდებულოა. თუ არ ეთანხმებით სახანძრო უსაფრთხოების ონისმიერებს, ან მათი შესრულების ვადებს, თქვენ უფლება გეძლევათ გაასაჩივროთ მიწერილობა სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის ზემდგომ სახელმწიფო ინსპექტორთან, მისი მიღებიდან 30 დღის ვადაში.

*2018 წ. 09 თებერვალი* 2018 წ. "03" თებერვალი *2018 წ. 09 თებერვალი*  
(სახელმწიფოინსპექტორის გვარი, სახელი)

(ხელმოწერა)

მიწერილობა შესასრულებლად მივიღე:

2018 წ. " " "

(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

(ხელმოწერა)

### საკონტროლო შემოწმების (გამოკვლევის) შედეგები

შემოწმებისთვის თვალისწილება	დღესადგენის შემოწმები	მაცნელის სახელი N დაწერილი	ვინ ჩაატარა შემოწმება		ვინ გაეცნო	
			თანამდებობა ,	ხელმოწერ ა	თანამდებობა, გვარი, სახელი	ხელმოწერა
1	2	3	4	5	6	7


სტ. 6. წერილი  
17.05.18. სტ. 51/1

მიწერილობა № 54

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევების აღმოფხვრაზე

„03“ მაისი 2018 წ.

შ.კ.ს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომისანის  
დირექტორს ბატონ თეიმურაზ კაციტაძეს

მიწერილობის ადრესატის თანამდებობა, გვარი, სახელი

მე, ქ. თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს დიდუბე-ჩუღურეთის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის სახელმწიფო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსმა ლევან ქეშელაშვილმა 2018 წლის 13 აპრილის № 01/161 წერილის საფუძველზე

სახელმწიფო ინსაცენტორის სტატუსი

კომენდანტან გივი სვარიმესთან

ერთად

შემოწმებაში (გამოკვლეული) მინაწილე პირთა თანამდებობები და გვარები

ჩავატარეთ: /მდებარე: თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N 142-ში/ შენობა-ნაგებობის სახანძრო-  
ტექნიკური დეჭალური შემოწმება (გამოკვლეული)  
ზედამხედველობას მიკუთხნებული ობიექტის დასახელება და მისამართი

შემოწმების (გამოკვლეულის) დროს გამოვლენილი სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევათა აღმოფხვრის მიზნით, საქართველოს კანონის "სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ" 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ბ"ქვეპუნქტის და 51-ე მუხლის მე-2 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის შესაბამისად წინადადება გეძლევათ შესარულოთ შემდეგი ღონისძიებები:

No	ღონისძიებების დასახელება	შესრულების ვადა	აღნიშვნა-შესრულების შესახებ (აღინიშნება მხოლოდ შესრულებული ღონისძიებები)
1	2	3	4
1.	ობიექტის თანამშრომლებს (პერსონალს) ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოების მირითადი მოთხოვნების, მოწყობილობების სახანძრო საშიშროების, ხანძარსა წინააღმდეგო დაცვის საშუალებების და აგრეთვე, ხანძრის გაჩერის შემთხვევაში მათი მოქმედების წესების შესწავლის შესახებ.	30.07.2018წ.	5

საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად.  
(საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).