FDP1.0

-1 სართულის ელ. გამანაწილებელი ფარი



Circuit breaker	Type	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C	QF 1P/C
	Current, A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	16A	16A	25A	16A	16A	16A	16A	25A	16A
Cable type end section, mm2/ Cable lenght		N2XH 3x4 -	N2XH 3x4 -	N2XH 3x6 -	N2XH 3x4 -	N2XH 3x4 -	N2XH 3x4 -	N2XH 3x2.5 -	N2XH 3x2.5 -	N2XH 3x4 -	N2XH 3x4 -	N2XH 3x1.5 -	N2XH 3x1.5 -	N2XH 3x1.5 -	-	-
CABLE NUMBER		F1.0-1	F1.0-2	F1.0-3	F1.0-4	F1.0-5	F1.0-6	F1.0-7	F1.0-8	F1.0-9	F1.0-10	F1.0-11	F1.0-12	F1.0-13		
RATED POWER, kW																
CURRENT, A																
PHASE		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Name of the consumer/ Destination		Male Dressing Room	Female Dressing Room	HK	Security	Staff Cafe	Stewarding	REF	Dry Storage	Preparation	Hall Sockets	Hall Lightnings	FCU GROUP	VENT GROUP	Spare	Spare

CASA CALDA

Georgia, Tbilisi 0160
56 Lubliana Street
Tel./Fax: (995 32) 2 311 525
(995 32) 2 311 525
E-mail: casacalda@yahoo.com
info@casacalda.ge
www.casacalda.ge

ცვლილებათა ჩამონათვალი

N	თარიღი	აღწერა

პროექტის დასახელება

Gagarini Hotel
გაგარინის სასტუმრო

დამკვეთი

პროექტის მისამართი

პოზიცია	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
ელექტრო ინჟინერი	კობა გუგუშვილი	

ფურცლის დასახელება

Electical Supply
ელექტრო მომარაგება

ფურცლის ნომერი		რევიზია
EE-06		
პროექტირების ეტაპი	ფორმატი	თარიღი
	A1	