

სათავსის ნომერაცია #	სათავსის დასახელება	გადამღობი კონსტრუქცია	ჰაერის ტემპერატურის პარამეტრები ცივი პერიოდში			ჰაერის ტემპერატურის პარამეტრები თბილ პერიოდში			გადამღობი კონსტრუქციის ფართობი (მ²)	თბოგადამცემის კოეფიციენტი K	მზის პირდაპირი რადიაცია (ვტ)	მზის პირდაპირი რადიაციის არეკვლის (დაჩრდილვის) კოეფიციენტი %	მზის გაბნეული რადიაცია გამჭვივალე გადამღობ კონსტრუქციაზე (ვტ)	პროცენტული დანაშატი (გეოგრაფიული მზარე, ქარი და ინფილტრაცია) %	აღმანაშების რაოდენობა (N)	თითოეული აღმანაშდან გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა (ვტ)	ტექნოლოგიიდან გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა (ვტ)	გადამღობი კონსტრუქციის სითბოს მოდინება	გადამღობი კონსტრუქციის თბოდაცარეები	სითბოს მოდინების ჯამი (KW)	თბოდაცარეების ჯამი (KW)
			შიდა ტემპ. (°C)	გარე ტემპ. (°C)	ტემპ. სხვაობა (°C)	შიდა ტემპ. (°C)	გარე ტემპ. (°C)	ტემპ. სხვაობა (°C)													

1	ფანჯარა #1	22	-11	33	24	35	11								2	150	500	0	0	3.9	6.3
	ფანჯარა #2	22	-11	33	24	35	11											0	0		
	ფანჯარა #3	22	-11	33	24	35	11											0	0		
	გარე კედელი #1	22	-11	33	24	35	11	39.3	0.46	NO	NO	NO	1.15					230	691		
	გარე კედელი #2	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO						0	0		
	კარი	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO						0	0		
	იატაკი #1	22	-11	33	24	35	11	34.5	0.40	NO	NO	NO	1.00					152	455		
	იატაკი #2	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO						0	0		
	სახურავი #1	22	-11	33	24	35	11	34.5	3.91	NO	NO	30.00	1.15					1705	5114		
	სახურავი #2	22	-11	33	24	35	11			NO	NO							0	0		

2	ფანჯარა #1	22	-11	33	24	35	11								4	150	800	0	0	2.5	2.2
	ფანჯარა #2	22	-11	33	24	35	11											0	0		
	ფანჯარა #3	22	-11	33	24	35	11											0	0		
	გარე კედელი #1	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO						0	0		
	გარე კედელი #2	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO						0	0		
	კარი	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO						0	0		
	იატაკი #1	22	-11	33	24	35	11	13.5	0.40	NO	NO	NO	1.00					59	178		
	იატაკი #2	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO						0	0		
	სახურავი #1	22	-11	33	24	35	11	13.5	3.91	NO	NO	30.00	1.15					667	2001		
	სახურავი #2	22	-11	33	24	35	11			NO	NO							0	0		

3	ფანჯარა #1	22	-11	33	24	35	11	3.2	2.90	51	0.80	71.00	1.15	3	150	600	349	357	2.8	2.8
	ფანჯარა #2	22	-11	33	24	35	11										0	0		
	ფანჯარა #3	22	-11	33	24	35	11										0	0		
	გარე კედელი #1	22	-11	33	24	35	11	13.6	0.46	NO	NO	NO	1.15				79	238		
	გარე კედელი #2	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO					0	0		
	კარი	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO					0	0		
	იატაკი #1	22	-11	33	24	35	11	13.9	0.40	NO	NO	NO	1.00				61	183		
	იატაკი #2	22	-11	33	24	35	11			NO	NO	NO					0	0		
	სახურავი #1	22	-11	33	24	35	11	13.9	3.91	NO	NO	30.00	1.15				687	2060		
	სახურავი #2	22	-11	33	24	35	11			NO	NO						0	0		