
არსებული კედლის სპლიტ კონდენციონერი
დემონტაჟი მონტაჟი (გამართვა)
სიცივე-სითბო 3.3KW
N=1.1KW
სპლიტ კონდიციონერი
Qc=12000BTU N=1.5kw
C22 600X600
C22 600X600
C22 600X600
C22 600X600
3/8, 1/4
H=315
დაერთდეს არსებულ
ჰაერსატარზე
ჩასარეცხი
013
არხული
ვენტილატორი
L=100m3/h 30pa
სამკურნალო დაკვირვების/ შოკის სივრცე
014
300X200
300X200
არსებული მოდინებითი ჰაერსატარი
D=15
D=15
გადაუდებელ პაციენტთა მიმღები
009
ცხ 20X20
H=315
კონდიციონერის შიდა
ბლოკი Qc=9000BTU
გვამების დროებითი
დაყოვნების ოთახი
008
3/8, 1/4
თვითმომსვლელთა ვესტიბული
007
არხული
ვენტილატორი
L=100m3/h 30pa
C22 900X600
WC
003
სანიტარული ოთახი
004
W-01
W-02
200Ø
200Ø
ტამბური
002
125Ø
არხული ვენტილატორი
L=130m3/h 300pa
D=15
დაუერთდეს
სახურავზე ამავალ
არსებულ
ჰაერსადტარს
დიფუზორი ჰეპა
ფილტრით 600x600
ბოქსი
001
250X600
250Ø
250Ø
125Ø
C22 600X600
მულტი სპლიტ
კონდიციონერის გარე ბლოკი
Qc=42000BTU N=4.5kw
ჰაერის რეგულატორი
L=100m3/h
5/8, 3/8
არხული ტიპის კონდიციონერის
შიდა ბლოკი Qc=24000BTU
L=1000m³/h 30pa N=0.2 kw
კონდიციონერის
შიდა ბლოკი
Qc=9000BTU
შლუზი
005
C22 900X600
3/8, 1/4
კონდიციონერის შიდა
ბლოკი Qc=18000BTU
M-48
1/2, 1/4
მულტი სპლიტ
კონდიციონერის გარე ბლოკი
Qc=42000BTU N=4.5kw
საპროცედურო
006
C22 700X600
3/8, 1/4
WC
011
125Ø
მორიგე ექიმების ოთახი
012
არხული
ვენტილატორი
L=100m3/h 50pa
დერეფანი
010
კონდიციონერის შიდა
ბლოკი Qc=12000BTU
საპროცედურო
018
შლუზი
019
S-06
სპლიტ კონდიციონერი
Qc=12000BTU N=1.5kw
3/8, 1/4
ტამბური
016
017
125Ø
არხული ვენტილატორი
L=100m3/h 30pa
დერეფანი
015
პაციენტების
შესასვლელი

პირობითი ნიშნები

▨	მოდინებითი დიფუზორი 600x600
▨	გამწოვი დიფუზორი 600x600
◎	რეგულირებადი დიფუზორი Ø125
—	კონდესატსადინარი მილი ф32
—	კონდიციონერის სპილენძის მილი
▥	არსებული პან. რადიატორი

დამკვეთი				შ.პ.ს. „სუჯა+“
მისამართი				
პროექტის სახელწოდება	ამბულატორიული ცენტრის რეკონსტრუქცია წყალტუბოში			ვენტილაცია-კონდ.
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მასშტაბი 1 : 100	გეგმა 0.00 ნიშნულზე
დირექტორი	ი. სუჯაშვილი		თარიღი 2020 წ.	
შეასრულა	შ. კანდელაკი			

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ვე	ა-00	00