

სათავსის ნომერაცია #	სათავსის დასახელება	გადამდობი კონსტრუქცია	ჰაერის ტემპერატურის პარამეტრები ცივი პერიოდში			ჰაერის ტემპერატურის პარამეტრები თბილ პერიოდში			გაღამობი კონსტრუქციის ფართობი (მ²)	თბოგადაცემის კოეფიციენტი K	შზის პირდაპირი რადიაცია (ვტ)	შზის პირდაპირი რადიაციის არეკვლის (დაჩრდილების) კოეფიციენტი %	შზის გაბნეული რადიაცია გამჭვირვალე გაღამობი კონსტრუქციაზე (ვტ)	პროცენტული დანამატი (გეოგრაფიული მხარე, ქარი და ინვილტრაცია) %	აღამიანების რაოდენობა (N)	თითოეული აღამიანიდან გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა (ვტ)	ტექნოლოგიიდან გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა (ვტ)	გაღამობი კონსტრუქციის სითბოს მოღონება	გაღამობი კონსტრუქციის თბოდანაკარგები	სითბოს მოღონების ჯამი (KW)	თბოდანაკარგების ჯამი (KW)
			შიდა ტემპ. (°C)	გარე ტემპ. (°C)	ტემპ. სხვაობა (°C)	შიდა ტემპ. (°C)	გარე ტემპ. (°C)	ტემპ. სხვაობა (°C)													

შოკის სივრცე	ფანჯარა #1	22	-3	25	24	32	8	9.0	2.90	345	0.80	112.00	1.15	5	145	500	1248	750	5.9	3.8
	ფანჯარა #2	22	-3	25	24	32	8										0	0		
	ფანჯარა #3	22	-3	25	24	32	8										0	0		
	გარე კედელი #1	22	-3	25	24	32	8	36.0	0.70	NO	NO	NO	1.15				232	725		
	გარე კედელი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	კარი	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	იატაკი #1	22	-3	25	24	32	8	45.0	3.50	NO	NO	NO	0.60				756	2363		
	იატაკი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	სახურავი #1	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		
	სახურავი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		

მიმღები	ფანჯარა #1სამზ	22	-3	25	24	32	8	3.0	2.90	495	0.80	112.00	1.15				416	250	1.8	1.0
	ფანჯარა #2	22	-3	25	24	32	8										0	0		
	ფანჯარა #3	22	-3	25	24	32	8										0	0		
	გარე კედელი #1	22	-3	25	24	32	8	5.0	0.70	NO	NO	NO	1.15				32	101		
	გარე კედელი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	კარი	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	იატაკი #1	22	-3	25	24	32	8	12.0	3.50	NO	NO	NO	0.60				202	630		
	იატაკი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	სახურავი #1	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		
	სახურავი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		

თვითმომსვლე ლთა ვესტიბული	ფანჯარა #1	22	-3	25	24	32	8	3.0	2.90	495	0.80	112.00	1.15	2	145	200	416	250	2.3	0.9
	ფანჯარა #2	22	-3	25	24	32	8										0	0		
	ფანჯარა #3	22	-3	25	24	32	8										0	0		
	გარე კედელი #1	22	-3	25	24	32	8	5.0	0.70	NO	NO	NO	1.15				32	101		
	გარე კედელი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	კარი	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	იატაკი #1	22	-3	25	24	32	8	10.0	3.50	NO	NO	NO	0.60				168	525		
	იატაკი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	სახურავი #1	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		
	სახურავი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		

ბოქსი	ფანჯარა #1	22	-3	25	24	32	8	3.0	2.90	495	0.80	112.00	1.15	5	145	500	416	250	3.2	1.3
	ფანჯარა #2	22	-3	25	24	32	8										0	0		
	ფანჯარა #3	22	-3	25	24	32	8										0	0		
	გარე კედელი #1	22	-3	25	24	32	8	21.0	0.70	NO	NO	NO	1.15				135	423		
	გარე კედელი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	კარი	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
	იატაკი #1	22	-3	25	24	32	8	12.0	3.50	NO	NO	NO	0.60				202	630		
	იატაკი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		

		სახურავი #1	22	-3	25	24	32	8			NO	NO				0	0		
		სახურავი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO				0	0		

	მლუზი	ფანჯარა #1	22	-3	25	24	32	8	3.0	2.90	495	0.80	112.00	1.15				416	250	1.8	0.7
		ფანჯარა #2	22	-3	25	24	32	8										0	0		
		ფანჯარა #3	22	-3	25	24	32	8										0	0		
		გარე კედელი #1	22	-3	25	24	32	8	6.0	0.70	NO	NO	NO	1.15				39	121		
		გარე კედელი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		კარი	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		იატაკი #1	22	-3	25	24	32	8	7.0	3.50	NO	NO	NO	0.60				118	368		
		იატაკი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		სახურავი #1	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		
		სახურავი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		

	საპროცედურო	ფანჯარა #1	22	-3	25	24	32	8	9.0	2.90	345	0.80	112.00	1.15	3	145	500	1248	750	5.2	2.3
		ფანჯარა #2	22	-3	25	24	32	8										0	0		
		ფანჯარა #3	22	-3	25	24	32	8										0	0		
		გარე კედელი #1	22	-3	25	24	32	8	21.0	0.70	NO	NO	NO	1.15				135	423		
		გარე კედელი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		კარი	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		იატაკი #1	22	-3	25	24	32	8	22.0	3.50	NO	NO	NO	0.60				370	1155		
		იატაკი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		სახურავი #1	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		
		სახურავი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO						0	0		

მორიგე ექიმის ოთახი	ფანჯარა #1	22	-3	25	24	32	8	6.0	2.90	345	0.80	112.00	1.15	3	145		832	500	3.2	1.5
	ფანჯარა #2	22	-3	25	24	32	8									0	0			
	ფანჯარა #3	22	-3	25	24	32	8									0	0			
	გარე კედელი #1	22	-3	25	24	32	8	6.0	0.70	NO	NO	NO	1.15			39	121			
	გარე კედელი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO				0	0			
	კარი	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO				0	0			
	იატაკი #1	22	-3	25	24	32	8	17.0	3.50	NO	NO	NO	0.60			286	893			
	იატაკი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO				0	0			
	სახურავი #1	22	-3	25	24	32	8			NO	NO					0	0			
	სახურავი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO					0	0			

საპროცედურო	ფანჯარა #1	22	-3	25	24	32	8	6.0	2.90	345	0.80	112.00	1.15	3	145		832	500	3.2	1.5
	ფანჯარა #2	22	-3	25	24	32	8										0	0		
	ფანჯარა #3	22	-3	25	24	32	8									0	0			
	გარე კედელი #1	22	-3	25	24	32	8	6.0	0.70	NO	NO	NO	1.15			39	121			
	გარე კედელი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO				0	0			
	კარი	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO				0	0			
	იატაკი #1	22	-3	25	24	32	8	17.0	3.50	NO	NO	NO	0.60			286	893			
	იატაკი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO	NO				0	0			
	სახურავი #1	22	-3	25	24	32	8			NO	NO					0	0			
	სახურავი #2	22	-3	25	24	32	8			NO	NO					0	0			