

ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

№		
1	ტენდერის აღწერილობა	შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს ბალანსზე არსებული დიზელ გენერატორების სერვისული მომსახურება
2	კონკრეტული დავალება	<p>შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს ბალანსზე არსებული დიზელ გენერატორების სერვისული მომსახურება, რისთვისაც:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. პრედენტენტი კომპანია უნდა ფლობდეს გენერატორების ქარხნის მიერ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს საქართველოში; 2. პრედენტენტ კომპანიას უნდა ჰყავდეს გენერატორების ქარხნის მიერ სერთიფიცირებული მინიმუმ 5 ინჟინერი; 3. პრედენტენტ კომპანიას უნდა ჰყავდეს მინიმუმ 1 ინჟინერი რომელიც წლის განმავლობაში ყოველთვის იქნება აჭარის ტერიტორიაზე და საჭიროების შემთხვევაში გამოძახებიდან 1 საათის ვადაში გამოცხადდება აჭარაში არსებულ შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს ობიექტზე (დღეღამის ნებისმიერ დროს); 4. პრედენტენტ კომპანიას უნდა ჰყავდეს მინიმუმ 1 ინჟინერი რომელიც წლის განმავლობაში ყოველთვის იქნება სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიაზე და საჭიროების შემთხვევაში გამოძახებიდან 1 საათის ვადაში გამოცხადდება სამეგრელო-ზემო სვანეთში არსებულ შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს ნებისმიერ ობიექტზე (დღეღამის ნებისმიერ დროს); 5. კომპანიას უნდა გააჩნდეს თბილისის სერვის ცენტრში შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს ხელთ არსებული გენერატორების ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები, როგორებიცაა: სენსორები, მართვის პანელები, სტარტერები, წყლის პომპები აკუმლატორის დამტენები და ასე შემდეგ; 6. კომპანიის მიერ ყოველთვიურად უნდა კონტროლდებოდეს გენერატორებში ზეთის დონე და გაგრილების სისტემაში არსებული სითხის დონე და ვარგისიანობა რაც დადასტურდება კომპანიის ინჟინრის მიერ შევსებული ინსპექტირების აქტით; 7. გენერატორებში ზეთის და ანტიფრიზის შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში კომპანიამ დროულად, ხარისხიანად და თავისი ხარჯებით უნდა მოახდინოს სერვისის შესრულება გენერატორების მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად;

		<p>8. გენერატორებზე სერვისის ჩატარება უნდა მოხდეს მხოლოდ ქარხნის მიერ სერთიფიცირებული ინჟინრის მიერ;</p> <p>9. გენერატორების დაზიანების შემთხვევაში კომპანიის სერთიფიცირებული ინჟინრის გამოცხადება ობიექტზე უნდა მოხდეს მაქსიმუმ 1 საათის განმავლობაში;</p> <p>10. პრეტენდენტ კომპანიას უნდა ჰყავდეს მინიმუმ 1 სერთიფიცირებული ინჟინერი გენერატორების მართვის პანელების მწარმოებელი ქარხნიდან, კერძოდ (DATAKOM), ვინაიდან ყველა გენერატორზე დამონტაჟებულია DATAKOM-ის ბრენდის მართვის პანელი;</p> <p>11. პრეტენდენტი კომპანია ვალდებულია საავარიო სერვისზე რეაგირება და ობიექტზე სერთიფიცირებული ინჟინრის გამოგზავნა მოახდინოს 24 საათის განმავლობაში;</p> <p>12. პრეტენდენტი კომპანიის ინჟინრების ტრანსპორტირების, სამივლინებო და სხვა ყველა ხარჯები სრულად ფინანსდება პრეტენდენტი კომპანიის მიერ;</p> <p>13. გენერატორების ზეთს, ფილტრებს და სხვა საცხებ საპონ მასალებს რომელიც საჭიროა გეგმიური სერვისის შესასრულებლად კომპანიას უნდა მიაწოდოს დამკვეთმა.</p>
3	მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ	<p>მსგავსი სამუშაოს შესრულების გამოცდილება:</p> <p>1. კომპანიას უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 7 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ სფეროში მუშაობისა, რაც დადასტურდება ხელშეკრულებებით რომელიც გაფორმებული აქვს სხვადასხვა კომპანიებთან საქართველოში დიზელ გენერატორების სერვისულ მომსახურებებზე;</p> <p>2. კომპანიამ უნდა წარადგინოს მინიმუმ 3 სარეკომენდაციო წერილი კომპანიებისგან რომლებთანაც აქვს გაფორმებული ხელშეკრულებები დიზელ გენერატორების სერვისულ მომსახურებაზე;</p>
4	გადახდის პირობები	ყოველთვიურად
5	ტენდერის ვადები	7 კალენდარული დღე
6	ხელშეკრულების ვადები	1 წელი
7	საგარანტიო პირობები	ხარისხიანად და პროფესიულ დონეზე შესრულებული სამუშაო
8	საკონტაქტო პირი	მიხეილ გრიშაშვილი 577 15 88 99
9	სხვა	

ინიციატორი მ. შენგელა

თარიღი 31.10.2022წ.