"ეგშ"

$P_{დად.}$=27.9 კვტ

$P_{საან.}$=22.3 კვტ

$I_{ნომ.}$=37.7 ა



შემომყვანი ხაზისა და ავტომატურიამომრთველის მონაცემები																
ავტომატური ამომრთველის № და ნომინალური დენი ა																
კაბელის კვეთი მმ², კაბელის სიგრძე, მ		სპ.(3x1.5)მმ² 40მ. სპ.(3x1.5)მმ² 40მ.	სპ.(3x1.5)მმ² 25მ.	სპ.(3x1.5)მმ² 35მ. სპ.(3x1.5)მმ² 35მ.	სპ.(3x1.5)მმ² 35მ.											
პირობითი აღნიშვნა																
ჯგუფის №		ჯმI-1	ჯმI-2	ჯმI-3	ჯმI-4	ჯმI-5	ჯმI-6	ჯმI-7	ჯმI-8	ჯმI-9	ჯმI-10	ჯმI-11	ჯმI-12	ჯმI-13	ჯმI-14	ჯმI-15
დადგმული სიმძლავრე კვტ	27.89	0.77	0.32	0.41	0.65	0.74	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ნომინალური დენი ა.	47.14	3.49	1.45	1.86	2.95	3.35	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
დასახელება	შემომყვანი	მ ა ნ ა თ ე ბ ა					შტეფსელური როზეტები				გათბობის შტეფსელური როზეტები					
		ხაბაზმარე, ხაოფრიან. ეფექტ. ხაოფრიან. ეფექტ. 2.5; 15.96;	ხაკრმაა; კ(ოდე) 12; 13;	ხაოფრიან. ხანაგრეგატ. ხაოფრიან. ხანაგრეგატ. 4.5;6.7;	ხაოფრიან. ხანაგრეგატ. ხაოფრიან. ხანაგრეგატ. 8.9;10.11;	ოფისი, ავტომატი, ოფისი, ავტომატი 12;13;14;15;16;17;18;	ხაბაზმარე, ხაოფრიან. ეფექტ. ხაოფრიან. ეფექტ. 2.5; 15.96;	ხაოფრიან. ხანაგრეგატ. ხაოფრიან. ხანაგრეგატ. 4.5;6.7;	ხაოფრიან. ხანაგრეგატ. ხაოფრიან. ხანაგრეგატ. 8.9;10.11;	ხაბრეშუა; ხაკრმაა; 3;	ფენტერი 12;	ტაფლობის ბანაგრეგატი 14;	ბანაგრეგატი 11;	ბანაგრეგატი 11;	ტაფლობის ბანაგრეგატი 7;	ტაფლობის ბანაგრეგატი 5;
რაოდენობა		24	10	14+6+6	12+13+12	23	11	10	5	8	1	1	1	1	1	1

"ეგშI"

$P_{დად.}$=28.77 კვტ

$P_{საან.}$=20.77 კვტ

$I_{ნომ.}$=39.5 ა



შემომყვანი ხაზისა და ავტომატურიამომრთველის მონაცემები																
ავტომატური ამომრთველის № და ნომინალური დენი ა																
კაბელის კვეთი მმ², კაბელის სიგრძე, მ		სპ.(3x1.5)მმ² 40მ. სპ.(3x1.5)მმ² 40მ.	სპ.(3x1.5)მმ² 40მ.	სპ.(3x1.5)მმ² 25მ.	სპ.(3x1.5)მმ² 30მ.	სპ.(3x1.5)მმ² 30მ.										
პირობითი აღნიშვნა																
ჯგუფის №		ჯმII-1	ჯმII-2	ჯმII-3	ჯმII-4	ჯმII-5	ჯმII-6	ჯმII-7	ჯმII-8	ჯმII-9	ჯმII-10	ჯმII-11	ჯმII-12	ჯმII-13	ჯმII-14	ჯმII-15	ჯმII-16
დადგმული სიმძლავრე კვტ	28.77	0.9	1.16	0.18	0.49	0.54	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.0
ნომინალური დენი ა.	54.7	4.1	5.27	0.82	2.22	2.45	11.4	11.4	11.4	11.4	9.1	11.4	9.1	11.4	9.1	11.4	9.1
დასახელება	შემომყვანი	მ ა ნ ა თ ე ბ ა					შტეფსელური როზეტები			გათბობა გაბრილების შტეფსელური როზეტები							
										ელ.სახელოსნო 1;		ოფერატ. ოფისი 3;		სამზარეულო 2;		ოფისი 4;	
		ელ. სახელოსნო 1;	ხაზინა.ბლოკი 1;	კიბე 5;	საშუალედური ხაზ.ამაგრ. 2;7;6;	ოფისი, ოფერატ.ოფისი 3; 4;	ელ. სახელოსნო 1;	საშუალედური ხაზ.ამაგრ. 2;7;6;	ოფისი, ოფერატ.ოფისი 3; 4;	ბალიარა, ელ.ადგილი	ხარაზი, ელ.ადგილი	ბალიარა, ელ.ადგილი	ხარაზი, ელ.ადგილი	ბალიარა, ელ.ადგილი	ხარაზი, ელ.ადგილი	ბალიარა, ელ.ადგილი	ხარაზი, ელ.ადგილი
რაოდენობა		30	20	6	9+7+13	18	12	14	22	1	1	1	1	1	1	1	1

ᲨᲔ-ს ტიპის 0.4კვ-ს შემომყვანი და გამანაწილებელი კარადები



"ᲔᲒᲨ"

$P_{ინდ.}$=145.2 კვტ

$P_{საან.}$=131.6 კვტ

$I_{საან.}$=222.4 ა.

შემომყვანი ხაზისა და ავტომატურიამომრთველის მონაცემები								
ავტომატური ამომრთველის № და ნომინალური დენი ა								
კაბელის კვეთი მმ², კაბელის სიგრძე, მ								
პირობითი აღნიშვნა								
ჯგუფის №		Შ-1	Შ-2	Შ-3	Შ-4	Შ-5	Შ-6	Შ-7
დადგმული სიმძლავრე კვტ	145.2/131.6	27.9/22.3	28.8/20.8			50.0	25.0	13.5
ნომინალური დენი ა.	245.4/222.4	47.1/37.7	54.7/39.5			76.1	38.0	25.67
დასახელება	შემომყვანი	ხანელოსნის, I ფაზიური, ფაზის (ᲒᲨᲘ)	ხანელოსნის, II ფაზიური, ფაზის (ᲒᲨᲘ)	რეზერვი	რეზერვი	ᲕᲬᲘᲠᲗᲘ ᲮᲐᲜᲔᲚᲝᲡᲜᲘᲡ ᲛᲐᲜᲐᲚᲘᲡᲘᲡ ᲡᲐᲠᲔᲖᲔᲠᲕᲝ	ᲕᲬᲘᲠᲗᲘ ᲮᲐᲜᲔᲚᲝᲡᲜᲘᲡ ᲛᲐᲜᲐᲚᲘᲡᲘᲡ ᲡᲐᲠᲔᲖᲔᲠᲕᲝ	ᲮᲘᲠᲘᲡ ᲐᲠᲘᲡ ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝᲜᲘᲙᲐ

Pasted Image #1 8C48C59C.jpg

შ.პ.ს. "ᲯᲝᲠᲯᲘᲐᲜ ᲣᲝᲗᲔᲠ ᲔᲜᲓ ᲨᲐᲣᲔᲠᲘ"
ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების დეპარტამენტი
თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე სახელოსნო -სასაწყობე შენობა	მასშტაბი	თარიღი	
საპროექტო განყოფილების უფროსი	მიხეილ ფოცხვერაშვილი			1:100	2018 ივნისი	
შესასრულა	მ. გეჯაძე		ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ნაწილი სახელოსნო შენობის (ᲒᲨ; ᲔᲒᲨI; ᲔᲒᲨII;) ᲔᲚ. ᲒᲐᲛᲐᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲑᲔᲚᲘ ᲬᲐᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲐᲜᲑᲐᲠᲘᲝᲨᲝ ᲡᲥᲔᲛᲔᲑᲘ	ᲡᲢᲐᲓᲘᲐ	ᲤᲣᲠᲪᲔᲚᲘ	ᲤᲣᲠᲪᲚᲘᲡᲘ
შესასრულა	მ. დუნდუა			მ.პ	ᲔᲚ-2	10